

# СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ СЕРТ



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ С-ГС.004.ПР.00968

Срок действия с 02.10.2023 по 01.10.2026

001233

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ООО «РПН СФЕРА», рег. № ГС.ОС.004

115533, Россия, город Москва, проспект Андропова, дом №22, помещение 1.

Тел./факс: +7 (499) 271-79-84.

### ПРОДУКЦИЯ

Датчики уровня ДУ. Продукция изготовлена в соответствии с техническими условиями ТУ 4389-232-05806720-2009 «Датчики уровня ДУ».

Серийный выпуск.

Код ОКПД2:

26.51.52.120

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ГОСТ Р МЭК 61508-1-2012 «Функциональная безопасность систем электрических, программируемых электронных, связанных с безопасностью. Часть 1. Общие требования» (уровень полноты безопасности 2 (SIL 2)).

Код ТН ВЭД ЕАЭС:

9026 10 290 0

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Акционерное общество «Промприбор».

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 303858, Россия, Орловская область, город Ливны, улица Индустриальная, дом 2П.

### СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Акционерному обществу «Промприбор».

Основной государственный регистрационный номер: 1025700514300.

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 303858, Россия, Орловская область, город Ливны, улица Индустриальная, дом 2П.

Номер телефона: +7(48677)7-77-85, e-mail: sales@prompribor.ru.

### НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № 2309786Н от 21.09.2023 Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «НефтеГазБезопасность».

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Условия хранения согласно ГОСТ 15150-69. Назначенный срок службы – 10 лет. Срок хранения – в упаковке и консервации предприятия-изготовителя - 1 год.



Руководитель органа

В.А. Кузнецова

Эксперт

А.Н. Аксенов

Сертификат не применяется при обязательной сертификации